

**UCHWAŁA NR XXVII/153/2020
RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 87 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 z późn. zm.) Rada Gminy Kotlin uchwała, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Kotlin o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 7 031.

§ 2. 1. Aglomeracja Kotlin obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Wyszki.

2. Część opisową niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

3. Obszar aglomeracji Kotlin wyznacza się na terenie miejscowości Kotlin, Racendów, Magnuszewice, Twardów, Wola Książęca, Wyszki, Wysogotówek, Wilcza, Sławoszew z wyłączeniem posesji od nr 2 do nr 8, Parzew, w granicach, które zostały oznaczone na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

I. Długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczba stałych mieszkańców aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi (źródło finansowania)
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ¹	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Istniejąca kanalizacja sanitarna grawitacyjna	57,7	6414	0	6414	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
2	Istniejąca kanalizacja sanitarna tłoczna	33,3				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-				
4	Ogólnospławna tłoczna	-				
	Realizowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna – data zakończenia projektu grudzień 2020 r.	3,5	441	0	441	środki własne
	Realizowana kanalizacja sanitarna tłoczna – data zakończenia projektu grudzień 2020 r.	1,0				
Razem		95,5	6855	0	6855	

Na terenie aglomeracji Kotlin nie planuje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej.
Gmina Kotlin w 2020 r. przystąpiła do zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin” w ramach którego wykonany zostanie następujący zakres robót:

¹ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 3 496 mb;
- budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej – 0,852 mb;

termin zakończenia zadania to grudzień 2020 r.

Po zrealizowaniu całości projektu całkowita długość kanalizacji w aglomeracji wyniesie 95,5 km, w tym kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 61,2 km, kanalizacji tłocznej 34,3 km.

RLM podłączonych do sieci po zakończeniu realizowanego zadania wyniesie 7031, z tego:

- liczba stałych mieszkańców aglomeracji: 6 855 RLM,
- RLM wynikająca z ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe do sieci kanalizacyjnej -176 RLM.

Wskaźnik koncentracji – nie dotyczy.

Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy nowej sieci, poza realizowanymi pracami w ramach rozpoczętego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin”. Po zrealizowania całości ww zadania zamierzenia inwestycyjne w aglomeracji zostaną zrealizowane w 100%.

II. Istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informacje, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków

Agglomeracja posiada oczyszczalnię ścieków w miejscowości Wyszki. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest ciek wodny Kotlinka, na którym w km 0+960 umieszczono wylot. Stanowiący dopływ rzeki Lutynii, dorzecze Odry. Oczyszczalnię ścieków zarządza Urząd Gminy Kotlin.

Projektowa przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 2 000,00 m³/dobę.

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków wynosi : 7 205 RLM

III. Informacje o systemie gospodarki ściekowej:

Skład jakościowy ścieków surowych – średnia z pomiarów kwartalnych (dotyczy wszystkich ścieków dopływających i dowożonych):

1. BZT5 [mgO₂/l] - 585,0
2. ChZT_{Chr}[mgO₂/l] - 936,5
3. Zawiesina ogólna [mg/l] – 748,0
4. Fosfor ogólny [mgP/l] – 13,1
5. Azot ogólny [mgN/l] – 89,2

Skład jakościowy ścieków oczyszczonych (dotyczy wszystkich ścieków dopływających i dowożonych):

1. BZT5 [mgO₂/l] – 8,5
2. ChZT_{Cr} [mgO₂/l] – 63,4
3. Zawiesina ogólna [mg/l]- 19,6
4. Fosfor ogólny [mgP/l] – 1,3
5. Azot ogólny [mgN/l] – 27,3

Ścieki oczyszczone spełniają wymogi określone w pozwoleniu wodno-prawnym znak R-BS.6341.1.9.2017.PR z dnia 13 czerwca 2017 roku wydanego przez Starostę Jarocińskiego. Pozwolenie określa odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych jednym wylotem do cieku wodnego Kotlinka w km 0+960.

Dopuszczalne stężenie ścieków wprowadzanych do środowiska w pozwoleniu określono na poziomie:

- zawiesina ogólna < 35g/m³
- BZT₅ < 25gO₂/m³
- ChZT_{Cr} < 125g / m³

a. średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków

Ilość ścieków komunalnych powstających aktualnie na terenie aglomeracji [m³/d]: 809. Docelowo ilość ścieków komunalnych jaka będzie powstawać na terenie aglomeracji szacuje się wzrostem 17% i wyniesie ok. 950 [m³/d].

Skład jakościowy ścieków surowych komunalnych:

1. BZT₅ [mgO₂/l] – 8,5
2. ChZT_{Cr} [mgO₂/l] – 63,4
3. Zawiesina ogólna [mg/l] - 19,6
4. Fosfor ogólny [mgP/l] – 1,3
5. Azot ogólny [mgN/l] – 27,3

b. przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d

Projektowa przepustowość oczyszczalni ścieków zgodnie z aktualnym pozwoleniem wynosi Q_{sr}/d = 2 000,0 m³/d

c. ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji (m³/d): 40,0

Skład jakościowy ścieków przemysłowych:

1. BZT₅ [mgO₂/l] – 265
2. ChZT_{Cr} [mgO₂/l] – 380
3. Zawiesina ogólna [mg/l] - 420
4. Fosfor ogólny [mgP/l] – 2,5
5. Azot ogólny [mgN/l] – 11,0

d. nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane

Nie dotyczy

e. uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej sanitarnej	6 414
Liczba stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia do realizowanej sieci kanalizacji, której budowa zakończy się w grudniu 2020 r.	441
RLM wynikająca z ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe do sieci kanalizacyjnej, której budowa zakończy się w grudniu 2020 r.	176
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	7031

f. ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej

- nie dotyczy

IV. Strefy ochronne ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

Na obszarze objętym aglomeracją Kotlin zlokalizowane są trzy strefy ochronne ujęć wody:

- 1) Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody w Magnuszewicach – decyzja Starosty Jarocińskiego R-BS.6341.1.18.2017.PR z dnia 05.07.2017 r.

Na terenie ww. strefy obowiązują następujące zakazy, nakazy i ograniczenia:

- użytkowania terenu dla celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia;
- przebywania osób postronnych nie związanych z obsługą i konserwacją obiektu;
- wprowadzania ścieków do gruntu;
- składowania w obrębie środków chemicznych, ropopochodnych itp.;
- mycia pojazdów;
- magazynowania odpadów.

- 2) Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody w Kotlin – decyzja Starosty Jarocińskiego R-BS.6341.1.11.2017.PR z dnia 04.07.2017 r.

Na terenie ww. strefy obowiązują następujące zakazy, nakazy i ograniczenia:

- użytkowania terenu dla celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia;
- przebywania osób postronnych nie związanych z obsługą i konserwacją obiektu;
- wprowadzania ścieków do gruntu;
- składowania w obrębie środków chemicznych, ropopochodnych itp.;
- mycia pojazdów;
- magazynowania odpadów.

- 3) Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody w miejscowości Wyszki – decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu znak:PO.ZUZ.2.421.84.2018.MM z dnia 04.01.2019 r.

Na terenie ww. strefy obowiązują następujące zakazy, nakazy i ograniczenia:

- użytkowania terenu dla celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia;
- przebywania osób postronnych nie związanych z obsługą i konserwacją obiektu;
 - wprowadzania ścieków do gruntu;
- składowania w obrębie środków chemicznych, ropopochodnych itp.;
- mycia pojazdów;
- magazynowania odpadów.

V. Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Na terenie aglomeracji brak takich obszarów.

VI. Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy


Na terenie aglomeracji Kotlin nie występują formy ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.



LEGENDA:

- GRANICA GMINY
- KOTLIN MIEJSOWOŚCI BĘDĄCE W ZASIĘGU AGLOMERACJI
- DOCEŁOWA GRANICA AGLOMERACJI / WG ZEWNĘTRZNYCH GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH SKANALIZOWANYCH
- OBSZAR OBJĘTY AGLOMERACJĄ
- Z ISTNIEJĄCA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
- S ISTNIEJĄCA STREFA OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ UJĘCIA WODY

MAPA AGLOMERACJI KOTLIN



Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXVII/153/2020
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 310 z późn. zm.) aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, odpowiednia rada gminy.

Niniejsza uchwała opracowana została na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę dla działek zlokalizowanych w obrębie aglomeracji Kotlin.

Aglomeracja Kotlin została wyznaczona na podstawie rozporządzenia Nr 165/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kotlin (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 133, poz. 3251), zmieniona Uchwałą Nr XLIV/239/2018 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w aglomeracji Kotlin (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 4696).

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo Wodne powyższy akt prawa miejscowego, uchwalony na podstawie zapisów poprzedniej ustawy zachowuje moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z wykazem urzędowych nazw miejscowości.

Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Kotlin.

Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym.

Rada Gminy Kotlin podejmuje niniejszą uchwałę po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Dyrektorem Zarządu Zlewni w Kaliszu.