

Zasuwa odcinająca z króćcami PE do zgrzewania
nr kat. 4000 E2 (Hawle)
Skrzynka uliczna sztywna nr kat.1750 (Hawle)
Obudowa teleskopowa nr kat. 9500 E2 średnica
50-100 RD 1,3-1,8 (Hawle)

Włączenie w istniejący
wodociąg poprzez montaż
trójnika D40/40

istn. kd200

istn. ks200

istn. eSN

proj. ks PVC-U160

rura osłoniowa
D100/L=1,0m

zawór antyskażeniowy typ
EA-RV 280 DN32 firmy
"Honeywell"
filtr siatkowy DN32
wodomierz JS 3,5
DN25 (Powogaz)

Poziom odniesieni 116,00 m npm

włączenie w istniejący wodociąg D40

załamanie trasy wodociągu o 90°

załamanie trasy wodociągu o 90°

wejście przyłącza do budynku

Poziom terenu projektowanego	127,20	126,90	126,90	126,90	126,90
Poziom terenu istniejącego	127,20	126,90	126,90	126,90	126,90
Poziom osi rurociągu	125,80	125,44	125,40	125,40	125,40
Zagłębienie osi rurociągu	1,40	1,46	1,50	1,50	1,50
Średnice i spadki	PE40x3,7 SDR11				i=0,67%
Odległości	0,0	54,3	5,4	59,7	59,7

1

Tytuł rysunku:		PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE PROFIL		Skala: 1:100/200	
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY		Branża: SANITARNA		Data: Listopad 2010	
Nazwa obiektu:		Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 wraz z budynkiem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną			
Adres budowy:		Kotlin, ul. Marii Konopnickiej 22 dz. nr 612; 1300; obręb Kotlin		Nr projektu:	
Projektant:		mgr inż. Maciej Cyba upr. nr UAN 7342-3/94		Podpis:	
Asystent proj:		inż. Sławomir Grzegorzówka		Podpis:	
Sprawdzający:					
A.B.H. CYBA PRACOWNIA PROJEKTOWA 63-400 Ostrow Wielkopolski ul. Kościuszki 4/6, tel. (062) 736-83-14, fax. (062) 691-77-32				Rys nr: W1	