



GMINA KOTLIN

Kotlin , dnia 14.04.2011 r.

271.04.2011

Wyjaśnienia nr 3

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot. odpowiedzi na zestaw pytań nr 2, które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu na :
"Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 wraz z budynkiem socjalnym w Kotlinie przy ulicy Marii Konopnickiej 22"

W związku z otrzymanym w dniu 11 kwietnia 2011 r. Waszym zapytaniem, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz 1655 z póź. zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , zwanej dalej SIWZ.

Pytanie nr 1

Zamawiający w dokumentacji projektowej podaje parametry nawierzchni z trawy syntetycznej niezgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Programu Moje Boisko Orlik 2012.

Minimalne parametry techniczne nawierzchni :

- Typ włókna : monofil
- Skład chemiczny włókna : polietylen
- Ciężar włókna : min 11 000 Dtex
- Gęstość trawy : min. 97 000 włókien / m²
- a) włókno proste, monofilowane o przekroju w kształcie litery „ C „ ,
- b) włókna wzmocnione na całej długości wtopionym rdzeniem stabilizującym,
- c) grubość włókna mierzona w jego środkowej części – min. 220 mikronów,
- d) kolorystyka – dwa odcienie zieleni w jednym pęczku,
- e) gęstość pęczków – 8400 – 9000 / m² ,
- f) ciężar całkowity nawierzchni – min. 2 300g/m² ,
- g) wytrzymałość na wyrywanie pęczków włókien trawy : min 40 N,
- h) wytrzymałość na rozdzielanie : min 140N.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiający może wymagać :

Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznym laboratorium np. labo sport) , o parametrach :

1. Typ włókna : monofil
2. Skład chemiczny włókna : polietylen,
3. Ciężar włókna : min 11 000 Dtex,
4. Gęstość trawy : min. 97 000 włókien / m²

Proszę o zmodyfikowanie opisów w projekcie i dostosowanie ich do SIWZ dla danego postępowania i wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki.



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO



GMINA
KOTLIN

Odpowiedź:

Jako odpowiedź na pytanie Zamawiający przekazuje zmieniony opis techniczny i Specyfikację D.05.00.00 „ Nawierzchnie syntetyczne boisk „

Nowe dokumenty noszą nazwy :

1 Opis techniczny

2 Specyfikacja D.05 Nawierzchnie syntetyczne boisk

W/w dokumenty należy traktować jako wiążące w prowadzonym postępowaniu.

Wójt

/-/ Mirosław Paterczyk