



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO



GINA
KOTLIN

Kotlin, dnia 14.04.2011 r.

GINA KOTLIN

271.04.2011

Wyjaśnienia nr 4

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot. odpowiedzi na zestaw pytań nr 3, które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu na :
"Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 wraz z budynkiem socjalnym w Kotlinie przy ulicy Marii Konopnickiej 22"

W związku z otrzymanym w dniu 12 kwietnia 2011 r. Waszym zapytaniem, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz 1655 z póź. zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , zwanej dalej SIWZ.

Pytanie nr 1

Konieczność anulowania wymogów dotyczących nawierzchni syntetycznych niezgodnych z programem „ Moje boisko – ORLIK 2012, zawartych w dokumentacji przedmiotowego zamówienia tzn.

- zapisów Opisu technicznego w punkcie 6-tym „ Konstrukcja nawierzchni „ dotyczącym Boiska do piłki nożnej i ograniczenie go do parametru zgodnego ze wzorcową SIWZ ORLIK 2012 , tj. gęstość trawy : min.97 000 włókien / m², ciężar włókna : min. 11 000 Dtex

tzn. treści :

- a) włókno proste, monofilowane o przekroju w kształcie litery „ C „ ,
- b) włókna wzmocnione na całej długości wtopionym rdzeniem stabilizującym,
- c) grubość włókna mierzona w jego środkowej części – min. 220 mikronów,
- d) kolorystyka – dwa odcienie zieleni w jednym pęczku,
- e) gęstość pęczków – 8400 – 9000 / m² ,
- f) ciężar całkowity nawierzchni – min. 2 300g/m² ,
- g) wytrzymałość na wyrywanie pęczków włókien trawy : min 40 N,
- h) wytrzymałość na rozdzielanie : min 140N.

Pytanie nr 2

Jednoznaczne ustalenie wymaganych dokumentów dotyczących systemu nawierzchni z trawy syntetycznej. Zapisy SIWZ Rozdziału 6 mówią o alternatywie pomiędzy :

„ Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) , dotyczy oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) lub

Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) , dotyczący oferowanej nawierzchni , potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) „



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO



GMINA
KOTLIN

natomiast Opis techniczny dotyczący Boiska do piłki nożnej, w minimalnych parametrach technicznych nawierzchni, wymaga Certyfikatu FIFA 2 Star

Pytanie nr 3

Jednoznacznego ustalenia rodzaju podbudowy pod nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego.

Zapisy SWIZ Rozdziału 2 mają treść :

19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11 m² (pole gry 15,1m x 28,1 m)

podbudowa :

II sposób – podbudowa nieprzepuszczalna z drenażem liniowym „, natomiast Opis techniczny w punkcie 6-tym „ Konstrukcje nawierzchni „ dotyczącym Boiska wielofunkcyjnego oraz Przedmiar robót zakłada podbudowę elastyczną ET 3,5 cm.

Odpowiedź :

Jako odpowiedź na pytanie nr 1, 2 i 3 Zamawiający przekazuje zmieniony opis techniczny i Specyfikację D.05.00.00 „ Nawierzchnie syntetyczne boisk „

Nowe dokumenty noszą nazwy :

1 Opis techniczny

2 Specyfikacja D.05 Nawierzchnie syntetyczne boisk

W/w dokumenty należy traktować jako wiążące w prowadzonym postępowaniu.

Pytanie nr 4

Wielkości próbki systemu nawierzchni z trawy syntetycznej określonej w pdpkt. c Rozdziału 6 SIWZ tj. próbki o wymiarach 50cm x 50 cm.

Czy próbka dołączona do oferty może mieć standardowe wymiary tj. 25 cm x 15 cm ?

Odpowiedź :

Dołączona próbka może mieć wymiary standardowe.

Wójt
/-/ Mirosław Paterczyk