

271.07.2011

Wszyscy uczestnicy postępowania**Dot. zestawu pytań nr 1**

które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu na :

„Przebudowa drogi gminnej Wyszki – Magnuszewice na odcinku 797,5 m „

W związku z otrzymanym w dniu 28.09.2011 Waszym zapytaniem, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

Pytanie nr 1

W rozdziale SST D.05.03.05.a NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO – WARSTWA ŚCIERALNA podano wymagania krzywych granicznych uziarnienia warstwy ścieralnej 0/12,8 mm na ruch KR 3 – 6 według normy PN S-96025, natomiast wszystkie inne wymagania dla tej warstwy na KR 1-2. Prosimy o weryfikację na ruch KR 1 – 2

Odpowiedź

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego przebudowy drogi gminnej Wyszki – Magnuszewice na odcinku 797,5 m poniżej podaje się wymagania krzywych granicznych uziarnienia warstwy ścieralnej z BA 0/12,8 mm dla ruchu KR 1-2 (SST D.05.03.05a, pkt. 5.1.).

Tablica 6. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej 0/12,8 mm dla warstwy ścieralnej

Uziarnienie mieszanki mineralnej	0/12,8
Kategoria ruchu	KR 1 – KR 2
Przechodzi przez # mm	%
20,0	100
16,0	90 – 100
12,8	80 – 100
9,6	69 – 89
8,0	62 – 93
6,3	56 – 87
4,0	45 – 76
2,0	35 – 64
0,85	26 – 50
0,42	19 – 39
0,30	17 – 33
0,18	13 – 25
0,15	12 – 22
0,075	7 – 11
Orientacyjna zawartość asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej %, m/m	5,0 – 6,5

Wójt

/-/ Mirosław Paterczyk