

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot. odpowiedzi na zestaw pytań nr 3, które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu na :
"Przebudowa drogi gminnej w Kotlinie przy ulicy 15 Sierpnia "

W związku z otrzymanym w dniu 30 maja 2012 r. Waszym zapytaniem, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , zwanej dalej SIWZ.

Pytanie nr 1

Szerokość jezdni wg przekroju normalnego wynosi 4,5 m, wg opisu, planu sytuacyjnego i ogłoszeń – 4,0 m.

Prosimy o jednoznaczne określenie szerokości jezdni.

Odpowiedź:

Szerokość jezdni powinna wynosić 4,0 m. Na przekroju normalnym (rys. nr 5) błędnie podano szerokość jezdni.

Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.

Wójt

/-/ Mirosław Paterczyk