

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot. odpowiedzi na zestaw pytań nr 1, które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu na :

"Przebudowa boisk rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Kotlinie,
ulica Marii Konopnickiej 22 "

W związku z otrzymanym w dniu 24 lipca 2014 r. zapytaniem, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 907 z póź. zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , zwanej dalej SIWZ.

Pytanie nr 1

W opisie dokumentacji projektowej w dziale nawadnianie boiska wpisano zastosowanie skrzyń hydrantowych PEROTT ROLLCAT T-V3 (wg producenta jest to samojezdny wózek do nawadniania), pokazując jednocześnie na rysunku nr 10 skrzynię hydrantową VBJ.

Prosimy o wyjaśnienie co należy zastosować i czy w wycenie należy przyjąć dostawę węży do zraszaczy.

Odpowiedź :

W części opisowej dokumentacji projektowej została błędnie wpisana skrzynia hydrantowa PEROTT ROLLCAT T-V3.

Należy wykonać skrzynię hydrantową VBJ zgodnie z rysunkiem 10 (ELEMENTY SYSTEMU NAWADNIANIA).

W wycenie należy przyjąć dostawę węży zraszaczy.

Wójt

/-/ Mirosław Paterczyk