



ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

OPRACOWAŁ: M. KASPRZAK

ZESTAWIŁ: M. KASPRZAK

TEMAT: RACENDÓW i WYSOGOTÓWEK, gm. Kotlin - Budowa kanalizacji sanitarnej

NR ARCH. G-0009

POBÓR PRÓBKİ			BADANIA MAKROSKOPOWE					ANALIZA UZIARNIENIA					CECHY FIZYCZNE					KONSYSTENCJA					INNE
Nr otworu	Głębokość pobrania w m.p.p.t.	Rodzaj próbki (NNS, NW, NU)	Rodzaj gruntu i barwa	Wilgotność	Liczba wałeczków	Stan gruntu	Zawartość CaCO ₃	Zawartość frakcji %				Rodzaj gruntu	Straty wagowe przy wyżarzaniu %	Wilgotność naturalna W _n %	Gęstość objętościowa ρ (t m ⁻³)	Wytrzymałość na ścinanie (kPa)	Wytrzymałość na ściskanie (kPa)	Wilgotność W _n %	Granice		Wskaźnik plastyczności I _p	Stopień plastyczności I _L	Nr warstwy geotechnicznej
								Żwirowa	Piaskowa	Pyłowa	Iłowa								Płynności w _L	Plastyczności w _P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	32
1	1,4	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	1/2	tpl								10,7									II _C
1	4,5	NW	Gp+Ż+śl.H ciemno-szara	w	0/∅	pzw								7,8									II _E
2	1,0	NU	Ps żółto-brązowy	w	-	-		3	93	4	-	Ps		-									I _B
2	1,4	NU	Po zagł. żółto-brązowa	n	-	-		37	62	1	-	Po zagł.		-									I _C
3	1,8	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	1/1	tpl								10,7									II _C
4	1,2	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	0/1	tpl								15,4									II _B
5	2,8	NW	Pg+śl.H szarobrzązowy	w	0/0	pzw								10,0									II _E
6	1,6	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	2/1	tpl								13,0				13,0	23,5	11,7	11,8	0,11	II _C
6	2,5	NU	Pd żółty	n	-	-		-	97	3	-	Pd		-									I _D
7	2,0	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	2/2	tpl								14,4				14,4	24,8	11,9	12,9	0,19	II _B
7	3,8	NW	Gp+Ż ciemno-szara	w	0/∅	pzw								9,1									II _E
8	1,3	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	2/1	tpl								13,8									II _B
8	2,5	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	0/0	pzw								7,4									II _E



ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

OPRACOWAŁ: M. KASPRZAK

ZESTAWIŁ: M. KASPRZAK

TEMAT: RACENDÓW i WYSOGOTÓWEK, gm. Kotlin - Budowa kanalizacji sanitarnej

NR ARCH. G-0009

POBÓR PRÓBK			BADANIA MAKROSKOPOWE					ANALIZA UZIARNIENIA					CECHY FIZYCZNE					KONSYSTENCJA					INNE
Nr otworu	Głębokość pobrania w m p.p.t.	Rodzaj próbki (NNS, NW, NU)	Rodzaj gruntu i barwa	Wilgotność	Liczba wałeczków	Stan gruntu	Zawartość CaCO ₃	Zawartość frakcji %				Rodzaj gruntu	Straty wagowe przy wyżarzaniu %	Wilgotność naturalna W _n %	Gęstość objętościowa ρ (t m ⁻³)	Wytrzymałość na ścinanie (kPa)	Wytrzymałość na ściskanie (kPa)	Wilgotność W _n %	Granice		Wskaźnik plastyczności I _p	Stopień plastyczności I _L	Nr warstwy geotechnicznej
								Żwirowa	Piaskowa	Pyłowa	Iłowa								Płynności w _L	Plastyczności w _P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	32
9	1,6	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	0/1	tpl								11,8									II _C
9	2,5	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	0/0	pzw								8,6									II _E
10	1,1	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	0/0/1	tpl								10,1									II _D
10	2,1	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	0/0	pzw								8,5									II _E
10	2,8	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	0/1	tpl								9,9									II _D
11	1,1	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	3/2	pl								16,0				16,0	22,5	13,5	9,0	0,28	II _A
11	1,6	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	0/0/1	tpl								11,7				11,7	22,2	11,0	11,2	0,06	II _D
11	2,5	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	0/0	pzw								7,4									II _E
12	1,4	NW	Gp//Pd+śl.H szarobrzązowa	w	1/0	tpl								11,5									II _C
12	2,7	NW	Gp//Pg+Pd szarobrzązowa	w	0/∅	pzw								9,8									II _E
12	4,7	NW	Gp//Pg szarobrzązowa	w	0/∅	pzw								8,2									II _E
13	1,5	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	1/2	tpl								13,5				13,5	22,2	11,7	10,5	0,17	II _B
13	2,4	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	0/0	pzw								9,3									II _E

TEMAT: RACENDÓW i WYSOGOTÓWEK, gm. Kotlin - Budowa kanalizacji sanitarnej

NR ARCH. G-0009

POBÓR PRÓBKİ			BADANIA MAKROSKOPOWE					ANALIZA UZIARNIENIA					CECHY FIZYCZNE					KONSYSTENCJA					INNE
Nr otworu	Głębokość pobrania w m p.p.t.	Rodzaj próbki (NNS, NW, NU)	Rodzaj gruntu i barwa	Wilgotność	Liczba wałeczków	Stan gruntu	Zawartość CaCO ₃	Zawartość frakcji %				Rodzaj gruntu	Straty wagowe przy wyżarzaniu %	Wilgotność naturalna W _n %	Gęstość objętościowa ρ (t m ⁻³)	Wytrzymałość na ścinanie (kPa)	Wytrzymałość na ściskanie (kPa)	Wilgotność W _n %	Granice		Wskaźnik I _p plastyczności	Stopień I _L plastyczności	Nr warstwy geotechnicznej
								Żwirowa	Piaskowa	Pyłowa	Iłowa								Płynności w _L	Plastyczności w _p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	32
14	1,3	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	0/0/1	tpl								10,9									II _D
14	1,9	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	1/0/0	pzw								10,5									II _D
14	2,8	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	0/∅	pzw								9,6									II _E
15	1,3	NW	Gp szarobrzązowa	w	3/3	pl								16,0									II _A
15	2,0	NW	Gp+śl.H szarobrzązowa	w	2/1	tpl								14,3									II _B
P-1	1,3	NW	Gp//Pd+Ż szarobrzązowa	w	0/1	tpl								11,6									II _C
P-1	3,4	NW	Gp+Ż brązowoszara	w	0/∅	pzw								10,3									II _E
P-1	4,2	NW	Gp+Ż szara	w	∅	pzw								8,9									II _E
P-2	1,0	NW	Gp+Ż szarobrzązowa	w	0/1	tpl								10,6									II _D
P-2	2,0	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	0/0	pzw								9,4									II _E
P-2	3,2	NW	Gp//Pd brązowoszara	w	0/∅	pzw								9,2									II _E
P-3	1,9	NU	Pd żółtobrzązowy	n	-	-		-	99	1	-	Pd		-									I _D
P-3	2,2	NU	Pπ żółtobrzązowy	n	-	-		-	81	19	-	Pπ		-									I _D

TEMAT: RACENDÓW i WYSOGOTÓWEK, gm. Kotlin - Budowa kanalizacji sanitarnej

NR ARCH. G-0009

[illegible]