

Wyjaśnienia nr 6
Wszyscy uczestnicy postępowania

„ Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów, Wysogotówek Gm. Kotlin,,

W związku z otrzymanym w dniu 19 lipca 2016 r. zapytaniem w formie e-maila, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , zwanej dalej SIWZ.

Pytanie nr 1

Jaka ma być średnica przykanalika o dł. 243 m w przedmiarze Lp. 59 – średnica 150 ? na profilach i w opisie średnica 160 ?

Odpowiedź

Należy zastosować rurę PCV DN Ø 160 wymiar zewnętrzny (DN Ø 150 wymiar wewnętrzny).

Wójt
/-/ Mirosław Paterczyk