

Kotlin, dnia 21 września 2017 r.

Znak sprawy ZP.271.9.2017

- Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
- strona internetowa Zamawiającego

WYJASNIENIA NR 1 DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Odwiert studni głębinowej Nr 2 w Kurcewie wraz z budową zbiornika zasobowego „

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że Wykonawca uczestniczący w postępowaniu złożył zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W odpowiedzi na złożone pytania, Zamawiający udziela wyjaśnień i staje się ono wiążące dla Wykonawców.

Pytanie Nr 1

Przedmiotem zamówienia jest dobudowanie zewnętrznego stalowego zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 100 m³. Na rysunku „ 4. SCHEMAT ZBIORNIKA pdf „, wskazano dwa różne materiały : stal nierdzewna OH18N9 lub stal konstrukcyjna czarna S235JR.

Prosimy o jednoznaczne wskazanie rodzaju materiału (gatunku stali), z którego ma zostać wykonany zbiornik, ponieważ załączone dokumenty przetargowe tego nie precyzują : Zbiornik składa się z płaszcza w kształcie walca zamkniętego od dołu dennicą płaską a od góry stożkowym dachem wyposażonym we właz prostokątny oraz komin wentylacyjny.

Odpowiedź :

Gatunek stali użytej do wykonania zbiornika jest zależny od producenta zbiorników. W przypadku zbiornika wykonanego ze stali węglowej musi być zabezpieczony antykorozyjnie wewnątrz farbą z atestem PZH na kontakt z wodą pitną a na zewnątrz farbą podkładową i nawierzchniową, jednocześnie musi on odpowiadać wymogom projektu jak również:

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417)
- Ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)
- Ustawie z dnia 7.06. 2006 o zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.Nr123, poz. 858 z 2006 r.)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 8, poz. 70)

- Rozporządzeniu Ministra Ochrony środowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 237 poz. 984).

Zbiornik posiadać winien atest PZH dopuszczający go do stosowania dla wody pitnej.

WÓJT

Mirosław Paterczyk