

- Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
- strona internetowa Zamawiającego

WYJAŚNIENIA NR 1 DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki – etap II „

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że Wykonawca uczestniczący w postępowaniu złożył zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W odpowiedzi na złożone pytania, Zamawiający udziela wyjaśnień i staje się ono wiążące dla Wykonawców.

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający posiada załączone w postępowaniu przedmiary w wersji edytowalnej, zapisane w rozszerzeniu ath lub PDF umożliwiającym konwersję przedmiarów do programu kosztorysowego jeśli tak to prosimy o ich udostępnienie.

Odpowiedź :

Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 2

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie następujących kwestii. Specyfikacja nie zakłada wykonania ścianek Larsen zgodnie z przepisami dla bezpiecznego wykonania obiektów przy głębokości poniżej 4 m od powierzchni terenu :

- reaktory biologiczne głębokość poniżej terenu -4,70 + woda gruntowa 1,80 m,
- osadniki wtórne głębokość poniżej 86,65 + woda gruntowa,
- pompownie o głębokości 4,5 m poniżej terenu.

Powyższe obiekty zgodnie z prawem powinny mieć projekty zabezpieczenia wykopów.

Odpowiedź:

Reaktory biologiczne, osadniki wtórne, pompownie budowane są w nasypie a nie w wykopach, analogicznie jak istniejąca część oczyszczalni. W związku z powyższym ścianki LARSENA nie są konieczne. Rzędna nasypu przy osadniku wtórnym wynosi 118,20 powyżej istniejącego terenu.

Pytanie nr 3

W związku z wynagrodzeniem kosztorysowy zwracamy uwagę, że załączony przedmiar nie posiada pozycji „ rozruch technologiczny wraz z badaniami „> Biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający postawił w warunku dysponowanie technologia rozruchu to zdaniem Oferenta w zakresie zadania jest rozruch technologiczny oczyszczalni. Biorąc pod uwagę wielkość oczyszczalni rozruch będzie stanowił znaczną wartość zadania. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Wykonawca podejmując się wykonania robót bierze na siebie obowiązek uruchomienia wykonanego obiektu i oddania go Zamawiającemu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Zamawiający nie jest w stanie ustalić wysokości rozruchu technologicznego. W związku z powyższym wartość należy umieścić w kosztorysie wg kalkulacji własnej.

Pytanie nr 4

Zamawiający w SIWZ postawił w dwóch miejscach wymogi odnośnie kadry : w pkt. 6.2 2) IV (s. 6) pod sytuacją finansową oraz w pkt. 6.2 3) IV (s. 8) pod zdolnością techniczną i zawodową. Zwracamy uwagę, że warunki odnośnie wymaganej kadry są rozbieżne zwłaszcza u technologa rozruchu.

Odpowiedź:

Wymogi odnośnie wymaganej kadry należy przyjąć z punktu 6.2 3 SIWZ określonych pod zdolnością techniczną i zawodową.

Pytanie nr 5

Zamawiający w załączniku nr 9 oraz w SIWZ powołuje się na Dokumentację Projektową oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót natomiast w załączonej dokumentacji przetargowej nie ma ani dokumentacji projektowej opis oraz STWiOR.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej brakujące dokumenty tj. Dokumentację projektową – opis oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót

Pytanie nr 6

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej o branżę elektryczną, brak rysunków oraz opisu.

Odpowiedź:

Zgodnie ze schematem budowlanym oczyszczalni ścieków - rozmieszczenie urządzeń elektrycznych.

Pytanie nr 7

Prosimy o przekazanie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej, co ułatwi złożenie oferty przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przekazuje załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 8

W załączonej dokumentacji – rysunkach ,brak opisu, zaprojektowane urządzenia nie są wskazane z nazwy producenta oraz typu, natomiast w załączniku nr 9 Zamawiający wymaga wskazania urządzeń równoważnych. Skoro nie ma wskazania na konkretne rozwiązania jak Wykonawca ma wskazać urządzenia równoważne.

Odpowiedź:

Jeżeli Wykonawca nie proponuje urządzeń i materiałów równoważnych nie ma obowiązku wypełniania załącznika nr 9 do SIWZ.

Pytanie nr 9

Wnosimy o sprostowanie zapisów § 17 pkt. 1 ppkt 3) b Zamawiający wskazuje, że w przypadku zmian należy skorzystać SEKOCENBUD z województwa pomorskiego. Dlaczego z województwa pomorskiego skoro inwestycja jest z województwa wielkopolskiego.

Odpowiedź:

Tak należy korzystać ze SEKOCENBUD województwa wielkopolskiego.

Pytanie nr 10

Zamawiający w umowie w § 4 wskazuje, że obowiązuje wynagrodzenie kosztorysowe, natomiast w SIWZ pkt. 4.3 pisze: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót „ oraz we wzorze umowy § 2 pkt 4 „ Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Robót zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach niniejszej umowy oraz w :

- 1) SIWZ (załącznik do umowy nr 4)
- 2) Dokumentacji projektowej (załącznik do Umowy nr 5)
- 3) STWiOR (załącznik do umowy nr 6)
- 4) Decyzjach administracyjnych (załączniki do umowy nr 7)
- 5) Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji Robot (załącznik do Umowy nr 3)
- 6) Ofercie Wykonawcy, w szczególności w zakresie ceny, terminu realizacji, kluczowego personelu Wykonawcy (załącznik do umowy nr 1) oraz § 2 pkt 7 „ Dokumenty załączone do umowy należy traktować jako wzajemnie objaśniające się i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu Robót ani do zmiany sposobu ich wykonania „ . Wskazane fragmenty z umowy wskazują na wynagrodzenie ryczałtowe, ponieważ nigdzie Zamawiający nie powołuje się na kosztorys ofertowy. Zgodnie z definicją wynagrodzenia kosztorysowego zakres prac Zamawiający opisuje za pomocą przedmiaru. W związku z powyższym prosimy o sprostowanie zapisów lub zmianę charakteru wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje, że **wynagrodzenie jest kosztorysowe** na co wskazują zapisy rozdziału 14 SIWZ „Opis sposobu obliczania ceny oferty „ oraz w rozdziale 13 SIWZ „Opis sposobu przygotowania ofert „. Ponadto w wzorze umowy jest zapis „Załączniki stanowiące integralną część umowy to :

- 1) Oferta Wykonawcy.
- 2) Kosztorys ofertowy.
- 3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
- 4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tom I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z wyjaśnieniami Zamawiającego udzielanymi na etapie procedury przetargowej.
- 5) Dokumentacja projektowa obejmująca: Projekt budowlany, Aneks do projektu budowlanego, Projekt Wykonawczy.
- 6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR).
- 7) Decyzje administracyjne.

Pytanie nr 11

Czy kierownik budowy może również pełnić funkcje technologa ? Te dwie funkcje się nie wykluczają .

Odpowiedź:

TAK

Wójt
/-/ Mirosław Patarczyk