



LEGENDA

- Złącze kontrolne w studziencie GALMAR
- Polączenie spawane
- Polączenie zabezpieczyć przed korozją
- Polączenie skręcane
- A Iglica koronowa h=1,5m
- B Maszt odgromowy h=2m
- drut FeZn fi 8
- bednarka FeZn 30x4

UWAGI

- 1) zastosować uchwyty dachowe dla drutu Fe-Zn fi 8mm rozmieszczone co 1-1,5 m
- 2) przy wykonaniu połączeń skrzępanych zastosować osprzęt dla drutu Fe-Zn fi 8mm
- 3) do siłki zwołów na dachu podłączyć wszystkie wystające ponad obrys dachu elementy metalowe
- 4) blochy opierzenia wykorzystać jako zwody poziome
- 5) przewody odprowadzające wykonać drutem Fe-Zn fi 8 w rurce R122 w elewacji budynku
- 6) połączenia spawane zabezpieczyć przed korozją

Tytuł rysunku: RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	
TEMAT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE		ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE	
LOKALIZACJA: KOTLIN, ul. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1		MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL	
INWESTOR: GMINA KOTLIN		TEL: 62 5924200 FAX: 62 5924201 E-MAIL: pa_arcus@sw.pj	
PROJEKTANT: MGR INŻ. ZDZISŁAW STACHOWIAK		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - AKTUALIZACJA	
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ROMAN STACHOWIAK		BRAŹKA: ELEKTRYCZNA	
ASISTENT: specjalność instalacyjno-inżynierska		DATA: 15.11.2017r.	
PROJEKTANTA: —		SKALA: 1:100	
		NR RYS: E8	