

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot. odpowiedzi na zestaw pytań nr 1, które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu na :

"Przebudowa drogi gminnej w Kotlinie przy ulicy 15 Sierpnia "

W związku z otrzymanym w dniu 28 maja 2012 r. Waszym zapytaniem, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , zwanej dalej SIWZ.

Pytanie nr 1

Oferent wnosi o wykreślenie z umowy §3 pkt. 2 w związku z faktem, iż obowiązkiem Zamawiającego jest dostarczenie Wykonawcy pełnej kompletnej dokumentacji. Przenoszenie w tym zakresie odpowiedzialności na Wykonawcę jest niezgodne z Prawem zamówień publicznych

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z wzoru umowy §3 pkt. 2.

Pytanie nr 2

Oferent wnosi na podstawie zasady równego traktowania stron o modyfikację § 14 pkt. 2 umowy przez dodanie następującego podpunktu: Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza do wzoru umowy w § 14 pkt. 2 podpunkt b w następującym brzmieniu :

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

Pytanie nr 3

Warstwa wiążąca , ścieralna ST D.05.03.05b, D.05.03.05a – przedstawione w ST D.05.03.05b oraz D.05.03.05a , wymagania dla mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę wiążącą oraz ścieralną SA oparte o normę PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. W ramach tego prosimy o możliwość zaprojektowania oraz badań i kontroli mieszanki na warstwę wiążącą oraz ścieralną zgodnie z normą PN-EN-13108-1 (AC) oraz PN-EN-13108-21 (ZKP), oraz dostosowanie do „ Wymagań Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 „ i Wymagań Technicznych WT-1 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych .

Zastosowanie wyżej wymienionych norm pozwoli na wydanie deklaracji zgodności na MMA (wyrób budowlany) ze znakiem CE, co jest wymogiem prawa budowlanego.

Odpowiedź:

Wyraża się zgodę na zaprojektowanie oraz badania i kontrolę mieszanki na warstwę wiążącą oraz ścieralną zgodnie z normą PN-EN-13108-1 (AC) oraz PN-EN-13108-21 (ZKP), oraz dostosowanie do Wymagań Technicznych WT-2.Nawierzchnie asfaltowe 2010 „ i Wymagań Technicznych WT-1 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych „

Wójt

/-/ Mirosław Paterczyk