

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot. odpowiedzi na zestaw pytań nr 2, które wpłynęły dnia 10 września 2012 r. w prowadzonym postępowaniu na :

” Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Książęca gm. Kotlin „

W związku z otrzymanym w dniu 10 września 2012 r. Waszym zapytaniem, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , zwanej dalej SIWZ.

Pytanie nr 1

W odniesieniu do zapisów z dokumentacji projektowej wnosi się o wyjaśnienia w zakresie dostawy przepompowni wraz z monitoringiem oraz wpięciem do istniejącego monitoringu.

Reasumując , sprzeczność dokumentacji projektowej, będącej integracyjną częścią SIWZ, z ustawą uzasadnia się konieczność zmiany SIWZ w tym : zmiana winna być dokonana w taki sposób, aby nie ograniczać w sposób nieuzasadniony kręgu potencjalnych wykonawców. W tym celu wnioskujemy o modyfikację treści SIWZ o zapisy

a. dodanie zapisu o konieczności jedynie przygotowania szaf sterowniczych do wpięcia do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji

lub

b. dopuszczenie niezależnego / nowego systemu monitoringu i wizualizacji dla nowo budowanych pompowni.

Odpowiedź:

Gmina Kotlin posiada wykupioną licencję na korzystanie z zainstalowanego systemu monitoringu, której właścicielem jest firma HYDROPARTNER z siedzibą w Lesznie.

Nowo powstające przepompownie należy włączyć w istniejący już system monitoringu obejmujący już działające przepompownie.

Wójt

/-/ Mirosław Paterczyk