

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot. odpowiedzi na zestaw pytań nr 1, które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu na :

"Rozbudowa i przebudowa istniejącego Domu Strażaka w Kotlinie celem urządzenia
Domu Kultury z Biblioteką"

W związku z otrzymaniem w dniu 13 marca 2013 r. Waszych zapytań, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010r Dz.U. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , zwanej dalej SIWZ.

Pytanie nr 1

Proszę o podanie dokładnego wyposażenia szafy komputerowej 21U w pom 1/5, gdyż w elek. rys.12 pokazana jest jedna sztuka switcha 3COM, w projekcie budowlanym branży elektrycznej widnieje : „Zaprojektowano urządzenia aktywne sieci komputerowej w oparciu o programowalne urządzenia firmy 3COM :3xSwitch SuperStack 3 4400SE 24-port,, co można zrozumieć jako trzy sztuki, natomiast w kosztorysie ujęte są dwie sztuki.

Odpowiedź:

Szafę komputerową 21U w pom.1/5 , należy wyposażyć w następujące elementy :

- | | |
|---|---------|
| - szafa komputerowa 21 U | szt. 1 |
| - panel wentylacyjny 19"/2U 220V/70W2 went. z termostatem | szt. 1 |
| - listwa zasilająca 19"/2U (5x230V z uziem.) | szt. 1 |
| - switch 3COM 4400SE 24-port | szt. 2 |
| - panel rozdzielczy kat. 5e 19"/1U-24* RJ45 HK UTP 568A/B | szt. 2 |
| - panel kat. 3 19"/1U-50*RJ45 | szt. 1 |
| - magazyn VOICE typu UK 19"/3U na 150 par (3x 5) | szt. 1 |
| - kabel krosowy kat. 5e RJ-KM8- RJKM8 LSOH 1 m | szt. 42 |
| - kabel krosowy kat. 3 RJ-KMB-RJ-KMB LSOH 1 m | szt. 20 |
| - płyta czołowa z przewodnikami 19"/1U | szt. 5 |
| - płyta czołowa z maskującą 19"/1U | szt. 5 |
| - półka 19"/2U | szt. 3 |

Niezbędny drobny materiał do skompletowania szafy.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie dokładnego wyposażenia centrali telefonicznej, ponieważ istnieje rozbieżność między elek. rys. 13 i kosztorysem. Centrala Alfa Plus została wycofana z produkcji .

Odpowiedź:

W związku z wycofaniem z produkcji centrali Alfa Plus proponuje się zastosować centralę Slican CCT-1668 EU/IP. Centrala zawierała by następujące elementy :

- | | |
|---|--------|
| Centrala telefoniczna SLICAN CCT – 1668 EU/IP | szt. 1 |
| - CCT.EU-AKU | szt. 2 |
| - CCT.EU.M-8AB | szt. 1 |
| - CCT.EU.M-2U | szt. 1 |
| - CCT.EU.M-2S2U | szt. 1 |
| - CCT.EU.M-2CO | szt. 1 |

Dopuszcza się zastosowanie produktów innego producenta spełniające warunki.

Pytanie nr 3

W związku z wyszczególnieniem w opisie, rysunkach i kosztorysie jako standard okablowania strukturalnego produkty systemu PremisNET firmy KRONE proszę o odpowiedź : czy Inwestor dopuszcza produkty innego producenta spełniające normy kategorii 5e w stosunku do całego toru transmisyjnego potwierdzonym pomiarami i certyfikatem tego producenta ?

Odpowiedź:

Dopuszcza się produkty innego producenta spełniające normy kategorii 5e w stosunku do całego toru transmisyjnego potwierdzonym pomiarami i certyfikatami tego producenta.

Wójt

/-/ Mirostaw Paterczyk