Dz.nr 58

Dz.nr 147
Droga powiatowa
jezdnia asfaltowa

Istn sieć wodociągowa

RÓW

Projektowany przepust
Średnicy 400 mm
Długość 6,0 m

Kolektor K3

PCV 200 mm

Proj.przyłacze wodociagowe
o 90 mm l = 12 mb

5,0

S10

Istniejący kabel telekomunikacyjny

Dz.nr 147
Droga powiatowa
jezdnia asfaltowa

Dz.nr 182/1

Kolektor K2

Kolektor tłoczny T1

PE 90 mm

HP

Ogrodzenie z siatki powlekanej
Wysokość 1,50 m
Rozstawa słupków 2,0 m

6,70

4,0

Projektowany przepust
Średnicy 400 mm
Długość 6,0 m

Projektowana przepompownia
P rys szczegółowy

Szafka sterownicza
Projektowana wewnętrzna linia zasilająca
w/g dokumentacji branzy elektrycznej

Umocnienie terenu
1.kostka betonowa 8 cm na podsypce piaskowo
cementowej F = 40 m2
2.Krawężnik 30/6 cm l =31,80 mb

4,0

Dz.nr 183/1

Słup energetyczny

Uwaga
rzędne terenu pompowni należy
przyjąć w oparciu o rzędne jezdni

PROJEKTOWANIE I NADZORY Danuta Skowrońska Roszków 12b 63-200 Jarocin tel. 0-62 7473666		
Stad.dokumentacji	**PROJEKT BUDOWLANY**	
Obiekt	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów Wysogotówek gm. Kotlin **ETAP I WYSOGOTÓWEK**	
Temat	**SCHEMAT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEPOMPOWNI NR 1**	
Inwestor	**Gmina Kotlin**	
Adres budowy	Wysogotówek gm. Kotlin	Skala 1 :
autor oprac.	inż. Janusz Skowroński	Data : 08.2013
sprawdzający	inz. Jarosław Grzelak	**Rys. nr 9**